



**Bestuhlungsvariante 2:**

Saal mit max. 630 Sitzplätzen inkl. Tribüne + 50 Künstler  
6 Rollstuhlplätze erforderlich (mind. 1%)

(1 Rollstuhlplatz entspricht 4 Sitzplätzen)

Maximalbestuhlung:

**606 Sitzplätze zuzüglich 6 Rollstuhlplätze**

**Legende Bestuhlungspläne**

- Bühne/Szenenfläche/ggf. mobile Aufbauten
- Kennzeichnung Rettungsweg (Gänge/Flure/Foyers etc.)
- 1. Rettungsweg
- 2./weiterer Rettungsweg
- Wenderadius Rollstuhl, Ø 1.50m
- Rettungsweglänge  
§7(1) BbgVStättV: von jedem Besucherplatz = max. 30m bis Ausgang aus Versammlungsraum,  
§7(6) BbgVStättV: ... in Lauflinie gemessen
- 1.25 geplantes/vorhandenes Maß  
 >1,20m Soll-Anforderung gemäß BbgBO/ BbgVStättV/ ASR
- li=1.20 lichtetes Öffnungsmaß Türen (mit Panikstangen in Rettungsrichtung)
- 50 41 50 41 50  
§10 (3) BbgVStättV:  
- Sitzplätze mind. 50 cm breit  
- lichter Reihenabstand mind. 40cm
- 60  120 Kennzeichnung Personenanzahl/  
Sitzplätze mit zugehörigem  
Rettungsweg/Ausgang

**Hinweis:**  
Die geforderte Mindestfluchtwegbreite sowie Gangbreite laut BbgVStättV beträgt an allen Stellen 1,20m. Auf Grund der möglichen barrierefreien Nutzung sind die Gangbreiten an entsprechenden Stellen den Wenderadius eines Rollstuhlfahrers angepasst.

|       |           |      |  |       |
|-------|-----------|------|--|-------|
| d     | 14.03.'23 | gusz | Anpassung gemäß 3. Nachtrag zur 3. Fortschreibung zum Brandschutznachweis, lichte Öffnungsmaße der Türen im Zuge von Rettungswegen | d     |
| c     | 03.09.'21 | gusz | Anpassung gemäß 3. Fortschreibung zum Brandschutznachweis  | c     |
| b     | 30.03.'20 | md   | Anpassung gemäß Tekurantrag 17.12.2019 und BS-Fortschreibung 25.03.2020  | b     |
| a     | 22.02.'18 | md   | Anpassung gemäß Fortschreibung BS-Nachweis   | a     |
| Index | Datum     | Name | Änderungen/Ergänzungen/Stand   | Index |

**Plangrundlage:** A102c\_Grundriss EG Teil 1, A103c\_Grundriss EG Teil 2, **Stand:** 18.02.2021

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Verfasser:</b>       | <b>Dipl.-Ing. Grit-Uta Schneider-Zolchow</b><br><b>Tragwerks- und Brandschutzplanung</b><br>Zur Spreewaldklinik 8<br>03096 Burg (Spreewald) | Tel.: 035603-61294<br>Fax: 035603-18872<br>grit-uta.schneider@gmx.de |
| <b>BESTUHLUNGSPLÄNE</b> |   |  |
| <b>Bauherr:</b>         | <b>Stadt Finsterwalde</b><br><b>Schloßstraße 7/8</b><br><b>03238 Finsterwalde</b>   | Datum: 28.08.2017<br>Maßstab: 1:200                                  |
| <b>Bauvorhaben:</b>     | <b>Umbau Industriedenkmal Tuchfabrik zur</b><br><b>Stadhalle Finsterwalde</b><br>Oscar-Kjellberg-Straße 9<br>03238 Finsterwalde             | gezeichnet: md<br>Bauherr:   |
| <b>Inhalt:</b>          | <b>Variante 2 - 606 Sitzplätze + 6 Rollstuhlplätze</b>  | Plan-Nr.: <b>BS 201 d</b>  |